

- ✓ ОЭСХ должны иметь технологическое присоединение к сетям ПАО «Россети Московский регион» или к сетям правообладателей, не имеющих статуса ТСО;
- ✓ СНТ/КП предоставляет протокол общего собрания с решением о передаче электросетевого имущества;
- ✓ при передаче линии напряжением 0,4 кВ необходимо наличие работоспособных приборов учета у каждого потребителя вне зависимости от места установки;
- ✓ свободный проезд к трансформаторным подстанциям для спецтехники;
- ✓ при нахождении линии 6/10/20 кВ на земельных участках частных правообладателей – установление сервитута и отсутствие ограничения на доступ;
- ✓ при нахождении опор линии напряжением 0,4 кВ на частных земельных участках - предоставляется письменное согласие собственников на размещение и доступ только при отсутствии ограничения на доступ (заборы, ограждения, запирающие устройства и т.п.).

- ✓ **риск жизни и здоровью** эксплуатирующего персонала;
- ✓ **ограничение доступа** к объектам электроэнергетики для целей их технического обслуживания;
- ✓ **отсутствие документов**, подтверждающих право собственности и/или полномочия лица, осуществляющего сделку;
- ✓ **технологическое присоединение** к иным сетевым организациям.

