

1.4. Доля оборудования, выработавшего нормативный срок службы, %

	2019 г.	2020 г.
Трансформаторное оборудование	56.9	54.7
Коммутационные аппараты	46.9	49.1
Итого по оборудованию	51.2	51.1
ВЛ 35-220 кВ	79.2	80.1
ВЛ 0,4-20 кВ	37.6	39.8
КЛ 35-220 кВ	62.0	59.9
КЛ 0,4-20 кВ	61.3	62.7
Итого по линиям	53.6	54.3