

Форма акта проверки подрядной организации

Заказчик (Филiaal) _____

Подрядная организация _____

Место производства работ _____

Проверяющий _____

Сопровождающий инспектор ОТ _____

Проверяемый наряд-допуск (при наличии) _____

Дата проверки _____

да	нет	не приемлемо	Перечень нарушений	Степень серьезности нарушения: серьезные (С), очень серьезные нарушения (ОС)
СОСТОЯНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА				
			Появление на рабочем месте в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения	ОС
			Приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого	ОС
			Работа в электроустановках без оформления наряда-допуска, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ОС
			Неправильное оформление наряда-допуска	С
			Выполнение работ по предыдущему наряду-допуску (без оформления нового наряда-допуска) в случаях, когда произошла замена ответственного руководителя или производителя работ (наблюдающего), изменился состав бригады более чем наполовину, а также	ОС

		изменились условия работы	
		Самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ОС
		Отсутствие надзора за соблюдением бригадой требований безопасности со стороны производителя работ	С
		Невыполнение технических мероприятий при подготовке рабочего места	ОС
		Работа с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками без проверки их исправности перед началом работы и контроля работника за их использованием во время работы, а также их соответствие условиям работы	С
		Передвижение грузоподъемных машин и механизмов при проезде по ОРУ и под ВЛ с поднятой стрелой, корзиной и находящимися в корзине людьми	ОС
		Отсутствие заземления механизмов и грузоподъемных машин при всех работах в ОРУ и в пределах охранных зон ВЛ без снятия напряжения, в том числе ВЛ, находящихся под наведенным напряжением	ОС
		Применение в РУ напряжением 220 кВ и ниже переносных металлических лестниц	ОС
		Не применение средств защиты (спецодежды, предохранительного пояса, диэлектрических перчаток, УВН, оперативных штанг, касок с застегнутым подбородным ремнем), когда они предусмотрены требованиями безопасности, инструкциями по охране труда, Правилами	ОС
		Истекшие сроки испытаний применяемых средств индивидуальной защиты и электрозащитных средств	ОС
		Не обозначение при установке крана на месте работы ответственным руководителем работ или производителем работ совместно с допускающим необходимого сектора перемещения стрелы, до начала работ, шестами с флажками, а в ночное время сигнальными огнями и т.п.	С
		Нахождение работника при работе грузоподъемных машин и механизмов под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а также в непосредственной близости	С

		(ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов	
		Установка грузоподъемной машины (механизма) на выносные опоры и перевод ее рабочего органа из транспортного положения в рабочее работником, не являющимся машинистом	С
		Неисправное, поврежденное в ходе выполнения работ, состояние проходов, проездов, переходов, лестниц, площадок и перил. Не огороженные открытые проемы	С
		Недостаточное освещение помещений и рабочих зон - не соответствующее требованиям ПУЭ	С
		Не соблюдение требования: выполнение работ на высоте, верхолазных работ в соответствии с согласованным ППР (технологической картой) персоналом, имеющим соответствующие квалификацию и разрешения, с применением средств индивидуальной защиты.	ОС
		Производство самостоятельных переключений в схемах и на оборудовании Заказчика	ОС
		Использование инструментов и приспособлений не по назначению при выполнении конкретного задания	С
		Применение неисправных и не соответствующих нормам безопасности грузоподъемных механизмов и стропов при выполнении погрузочно-разгрузочных работ	С
		Использование при выполнении работ не соответствующих требованиям безопасности и не разрешенных к применению Заказчиком грузоподъемных механизмов, автотранспорта, средств механизации работ	С
		Несоблюдение во время работы мер безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда, технологическими картами, ППР, нарядом - допуском и другими нормативными документами	ОС
		Соккрытие информации о нарушениях (инцидентах, несчастных случаях, предпосылках к ним, а также случаях микротравматизма), которая должна направляться Представителям Заказчика	ОС
		Отсутствие контроля соблюдения рабочими требований безопасности со стороны руководителя работ при проведении работ по наряду	С
		Курение в не отведенных для этого местах	С
		Отсутствие на рабочем месте знаков безопасности, обозначающих место проведения работ («Работать здесь»)	С

			Нарушение требования: рабочая зона должна быть выгорожена и иметь соответствующие знаки	С
			Отсутствие на предназначенных для этого местах знаков безопасности, установленных Заказчиком при подготовке рабочего места	С
			Отсутствие у работников удостоверений о проверке знаний, отметок о прохождении проверок знаний по охране труда и допуска к специальным работам	С
			Проход на территорию Заказчика работников, отсутствующих в согласованных списках, без временных пропусков и без прохождения вводных инструктажей по охране труда, противопожарного инструктажа. Отсутствие подтверждения проведения вводных инструктажей	ОС
			Отсутствие у водителя соответствующих документов (права, талон техосмотра, путевой лист с отметкой медработника, регистрационный номер Ростехнадзора при необходимости)	С
			Несоблюдение водителем транспортного средства скоростного режима и требований дорожных знаков на территории Заказчика	С
			Отсутствие соответствующих аптечек и средств для оказания первой помощи	С
			Незнание работниками своих действий в аварийных ситуациях (определяется методом опроса)	С
			Непрохождение работниками обучения навыкам оказания первой медицинской помощи	С
			Отсутствие на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов запрещающих плакатов	С
			Отсутствие в положенных местах установленных заземлений (не включены заземляющие ножи), необходимых при выполнении данного вида работ	ОС
			Нарушение следующих требований: вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты	С

Примечания:

Подписи:

Проверяющий:

должность	подпись	Ф. И. О.
-----------	---------	----------

С контрольным листом
ознакомлены:

должность	подпись	Ф. И. О.
-----------	---------	----------

должность	подпись	Ф. И. О.
-----------	---------	----------

Заказчик:

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Подрядчик:

«_____»

Подписи сторон:

Заказчик:

_____/_____/

Подрядчик:

_____/_____/