

Форма акта проверки подрядной организации

Заказчик (Филiaal) _____

Подрядная организация _____

Место производства работ, объект _____

Проверяющий _____

Реквизиты наряда-допуска, распоряжения (дата, №, кем выдано), наряда по форме СНиП 12-03-2001 _____

Дата проверки _____

Да	Нет	неприемлемо	Перечень нарушений	Степень серьезности нарушения: серьезные (С), очень серьезные нарушения (ОС)
СОСТОЯНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА				
			Появление на рабочем месте в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения	ОС
			Приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого	ОС
			Работа в электроустановках без оформления наряда-допуска, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ОС
			Неправильное оформление наряда-допуска	С
			Самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных	ОС

			нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	
			Отсутствие надзора (контроля) за соблюдением бригадой требований безопасности со стороны производителя работ (руководителя работ)	С
			Невыполнение технических мероприятий при подготовке рабочего места	ОС
			Истекшие сроки испытаний применяемых средств индивидуальной защиты и электрозащитных средств	ОС
			Несоблюдение требований безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. Использование инструментов и приспособлений не по назначению при выполнении конкретного задания	С
			Необозначение при установке крана на месте работы ответственным руководителем работ или производителем работ совместно с допускающим необходимого сектора перемещения стрелы, до начала работ, шестами с флажками, а в ночное время сигнальными огнями и т.п.	С
			Нахождение работника при работе грузоподъемных машин и механизмов под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов	С
			Установка грузоподъемной машины (механизма) на выносные опоры и перевод ее рабочего органа из транспортного положения в рабочее работником, не являющимся машинистом	С
			Неисправное, поврежденное в ходе выполнения работ, состояние проходов, проездов, переходов, лестниц, площадок и перил. Не огороженные открытые проемы	С
			Недостаточное освещение помещений и рабочих зон - не соответствующее требованиям ПУЭ	С
			Несоблюдение требования: выполнение работ на высоте, верхолазных работ в соответствии с согласованным ППР (технологической картой) персоналом, имеющим соответствующие квалификацию и разрешения, с применением средств индивидуальной защиты	ОС
			Производство самостоятельных переключений в схемах и на оборудовании Заказчика	ОС
			Применение неисправных и не соответствующих нормам безопасности и не разрешенных к применению Заказчиком стропов, грузоподъемных механизмов, автотранспорта и средств механизации работ при выполнении погрузочно-разгрузочных работ	С

		Несоблюдение во время работы мер безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда, технологическими картами, ППР, нарядом - допуском и другими нормативными документами	ОС
		Соккрытие информации о нарушениях (инцидентах, несчастных случаях, предпосылках к ним, а также случаях микротравматизма), которая должна направляться Представителям Заказчика	ОС
		Курение в неотведенных для этого местах	С
		Отсутствие на рабочем месте знаков безопасности, обозначающих место проведения работ («Работать здесь»)	С
		Нарушение требования: рабочая зона должна быть выгорожена и иметь соответствующие знаки	С
		Отсутствие на предназначенных для этого местах знаков безопасности, установленных Заказчиком при подготовке рабочего места	С
		Отсутствие в положенных местах установленных заземлений (не включены заземляющие ножи), необходимых при выполнении данного вида работ	ОС
		Отсутствие у работников удостоверений о проверке знаний, отметок о прохождении проверок знаний по охране труда и допуска к специальным работам	С
		Проход на территорию Заказчика работников, отсутствующих в согласованных списках, без временных пропусков и без прохождения вводных инструктажей по охране труда, противопожарного инструктажа. Отсутствие подтверждения проведения вводных инструктажей	ОС
		Отсутствие соответствующих аптечек и средств для оказания первой помощи	С
		Непрохождение работниками обучения навыкам оказания первой медицинской помощи	С

Примечания

Подписи:

Проверяющий:

должность

подпись

Ф. И. О.

**С контрольным листом
ознакомлены:**

должность

подпись

Ф. И. О.

должность

подпись

Ф. И. О.

Заказчик

_____/_____/

Подрядчик

_____/_____/